

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, ул. Свободы, д. 38 31-19-04, факс (4872)30-12-82, E-mail:
nadzor@rtntula.ru*

ПРЕДПИСАНИЕ № 13-16/ 161

300021, Тульская области, г. Тула,
ул. Кутузова, д. 94.

(место составления предписания)

"08" июня 2017 г.
(дата составления предписания)
_____ час _____ мин.



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 17
имени Ивана Павловича Потехина»

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Мной, государственным инспектором отдела по надзору за
электроустановками потребителей Миллером А.И.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой проверки, согласно приказу
(распоряжению) от "24" мая 2017 г. № 1-863-р деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 17 имени Ивана Павловича Потехина» (далее по тексту – МБОУ «ЦО
№ 17 имени Ивана Павловича Потехина»), ИНН 7105025132; ОГРН: 1027100688768;
юр., факт. адрес: 300021, Тульская области, г. Тула, ул. Кутузова, д. 94;
тел./факс 8(4872) 45-54-44 электронный адрес: mbouco17@mai.ru;

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации
в области электроэнергетики в присутствии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

МБОУ «ЦО № 17 имени Ивана Павловича Потехина» Ковалева Светлана Николаевна

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
Организация эксплуатации электроустановок Работа с персоналом на предприятии				
1.	Работа с персоналом в учреждении МБОУ «ЦО №17	Правила эксплуатации технической электроустановок	Устранить выявленные	30.10.2017

