



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, (4872)31-19-04 E-mail: nadzor@rntula.ru

ПРОТОКОЛ № 13-7/ 202
об административном правонарушении

08 июня 2017 г.

300021, Тульская области,
г. Тула, ул. Кутузова, д. 94.

дата составления протокола

16 час. 15 мин.

место составления протокола

время составления протокола

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками потребителей Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Миллер А.И. (должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 17 имени Ивана Павловича Потехина»

(далее по тексту – МОУ «ЦО № 17 имени Ивана Павловича Потехина»)

(наименование юридического лица)

расположенном по адресу: 300021, Тульская области, г. Тула, ул. Кутузова, д. 94.

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные)

08.06.2017 в 14 часов 14 минут при эксплуатации электроустановок, а именно:

В период с 29.05.2017 по 08.06.2017 Приокским управлением Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка МОУ «ЦО № 17 имени Ивана Павловича Потехина» расположенного (юр., факт. адресу: 300021, Тульская области, г. Тула, ул. Кутузова, д. 94

Плановая проверка, проведена на основании распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 24.05.2016 № 1-863-р заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Гаврюченкова Вячеслава Сергеевича

Выявленные нарушения отражены в таблице:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1.	Работа с персоналом в учреждении МБОУ «ЦО №17 имени Ивана Павловича Потехина» <u>не ведется:</u> -Эксплуатацию электроустановок осуществляет не подготовленный электротехнический, электротехнологический персонал. Проверка знаний у электротехнического и электротехнологического персонала на предприятии проходит с нарушением действующих правил. Так например: -лицо ответственное за электрохозяйство и его заместитель, не прошли проверку знаний в Ростехнадзоре (III группа по электробезопасности).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее по тексту - «ПТЭЭП»), утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г п. 1.2.1; 1.2.2; 1.4.30. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ., № 328н от 24.07.2013 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 30593 от 12.12.2013г п. 2.3, 2.4.

