

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий


Главное Управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)



Предписание № 68/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Центр образования №17 имени Героя Советского Союза
Ивана Павловича Потехина**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 68 от 26 апреля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 16 мая 2017 г. по 12 ч. 00 мин. 09 июня 2017 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) капитаном внутренней службы Афониним Константином Андреевичем, инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) старшим лейтенантом внутренней службы Минасуевым Иваном Валериевичем детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина расположенной по адресу: г. Тула, ул. Metallургов д.80-в совместно с директором МБОУ ЦО №17 Кузнецовым Владимиром Сергеевичем.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение
1.	Двери в противопожарных преградах не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание.	СНиП 21-01-97* п. 7.17 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты. Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	15.12.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие

