

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)

Вх. № 40

«13» 06 2017 г.

Предписание № 67/1/1-4

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**  
**Центр образования №17 имени Героя Советского Союза**  
**Ивана Павловича Потехина**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 67 от 26 апреля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 10 мин. 15 мая 2017 г. по 11 ч. 00 мин. 09 июня 2017 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) капитаном внутренней службы Афониным Константином Андреевичем, инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) старшим лейтенантом внутренней службы Минасуевым Иваном Валериевичем детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина расположенной по адресу: г. Тула, ул. Metallургов д.80-б совместно с директором МБОУ ЦО №17 Кузнецовым Владимиром Сергеевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение
1.	Допущены перепады высот на пути эвакуации из группы «Кузнечики».	ППР в РФ п.33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНИП 21-01-97* п.6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением	15.12.2017	

