

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)

Вх. №

41

«13»

06

2017

**Предписание № 66/1/1-3**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
Центр образования №17 имени Героя Советского Союза  
Ивана Павловича Потехина**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 66 от 26 апреля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. 15 мая 2017 г. по 10 ч. 00 мин. 09 июня 2017 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) капитаном внутренней службы Афониним Константином Андреевичем, инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) старшим лейтенантом внутренней службы Минасуевым Иваном Валериевичем школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина расположенной по адресу: г. Тула, ул. Кутузова д. 94 совместно с директором МБОУ ЦО №17 Кузнецовым Владимиром Сергеевичем, заместителем директора по безопасности МБОУ ЦО №17 Карпенко Андреем Игоревичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение
1.	При эксплуатации эвакуационных путей со 2-го этажа на лестничную клетку допущена фиксация самозакрывающихся дверей.	ППР в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	15.12.2017	
2.	Не выполнена перегородка с дверью отделяющая коридор 3-его этажа от общей лестничной клетки в	СНиП п 6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух	15.12.2017	

